





LEGENDA GERAL	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	CABO DE COBRE NU SEÇÃO INDICADA EM PROJETO. NÃO INDICADO 50mm² ENTERRADO EM VALA DE 0,50m DE PROFUNDIDADE
	ATERRAMENTO EM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, Ø3/4"x2,40mts., INTERLIGADA A CORDOALHA POR MEIO DE SOLDA EXOTÉRMICA.
	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDA E ARTICULADA
	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40x40

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS ESTRUTURAL

- 1- PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O MENOR CUSTO POSSÍVEL, DEVERÁ SER INICIADO JUNTO COM A FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DE PESSOA RESPONSÁVEL PELA OBRA.
- 2- O SPDA PODERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA A QUAL DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E ART JUNTO AO CREA.
- 3- CADA PILAR DO PRÉDIO FUNCIONA COMO DESCIDA NATURAL DO SPDA, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5419.
- 4- TODA A TELHA METÁLICA EXISTENTE NA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO POSSUI ESPESURA MÍNIMA DE 0,65MM.
- 5-PARA CERTIFICAÇÃO DA CONTINUIDADE ELÉTRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO, DEVERÁ SER REALIZADO TESTE DE CONTINUIDADE ELÉTRICA ATRAVÉS DE MICRO-ΩHMMETRO, CONFORME ANEXO "E" DA NBR-5419.
- 6-O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.
- 7-NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. PARA TAL, SERÃO UTILIZADOS SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA).
- 8-ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.



ABRANGENTE
ENGENHARIA & ARQUITETURA

AUTORA DO PROJETO
IGOR MONTEIRO MARTINEZ - ENG. CIVIL, ELETR. E SEG. TRABALHO CREA 12011533-01N

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO CPMU-03.239.076.0001-02

LOCAL DA OBRA
AVENIDA PERIMETRAL NOROESTE, S/N, GLEBA SORRISO SORRISO-MT

TIPO DE OBRA
INSTITUCIONAL

PROJETO
SPDA

PLANTA BAIXA TÉCNICA

ESCALA	DATA	COD. OBRA	DISCIPLINA	FASE	REVISÃO	COLABORADOR
INDICADA	MARÇO/2019	GINÁSIO	SPDA	PE	R00	

Fone/Fax: 65 3644 8974
projetos.abrangenteg@gmail.com
www.abrangenteg.art.br