

3. ISOLAMENTO DE RISCO :
NÃO SE APLICA O ISOLAMENTO DE RISCO.

6.1 RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO
Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 11/2020 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Edificação em geral				
Divisão	Altura	Exigido	Informações do TRRF	
			Existente	
E-5	4,5 m	90 minutos	Integridade	>= 4 horas
			Estanqueidade	>= 4 horas
			Isolação térmica	>= 4 horas
			TRRF	>= 4 horas

6.2 ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO
Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 08/ 2020 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

VIAS

Largura (m)	Altura livre (m)	Capacidade de suporte (Kg)	Tipo de controno
6,00	Livre	25,00 Toneladas	Y

PORTÃO

Largura (m)	Altura (m)
Livre	Livre

6.12 CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 12/ 2020 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Grupo/Divisão	FINALIDADE DO MATERIAL - CLASSIFICAÇÃO			
	Piso (Acabamento/Revestimento)	Paredes e divisórias (Acabamento/Revestimento)	Teto e forro (Acabamento/Revestimento)	Fachada (Acabamento/Revestimento)
E-5	Piso Alvenaria (Classe I)	Parede Alvenaria (Classe II)-A	Telha Fibrocimento (Classe II)-A	Alvenaria (Classe I)

RUA SÃO NICOLAU

PISO CLASSE I
PAREDE CLASSE II-A
TETO/FORRO CLASSE II-A
FACHADA - CLASSE II-A

AVENIDA SÃO MARCOS

RUA SANTA ANASTÁCIA

CB

CB

CB

CB

CB

CB

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

(X) NOVO () ATUALIZAÇÃO DO PSZIP Nº. () SUBSTITUIÇÃO DO PSZIP Nº.

TÍTULO DO DESENHO: **IMPLANTAÇÃO GERAL - VISTAS**

OCUPAÇÃO: **EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA - E-5**

RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

NOME FANTASIA: **CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

CPF / CNPJ: **03.239.076/0001-62**

ENDEREÇO: **AVENIDA SÃO MARCOS, EQUIP. COMUNITÁRIO - LOT. SÃO JOSÉ SORRISO- MT**

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO:

Lorrane Jatobá de Almeida
Arquiteta e Urbanista
CAU A186893-4

DATA: **21/02/2022**

PRANCHA:

ESCALA: **Como indicado**

REVISÃO: **REV 00 - EMISSÃO DO DOCUMENTO**

02/04