



SONDA SOLO

SONDAGEM A PERCUSSÃO

Rua Noel Rosa, 230, J. Alvorada- Sorriso/MT
Tel.: (66) 9664-1796

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO

Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**
Obra: **OBRA CIVIL - EQUIPAMENTO COMUNITARIO**
Local: **RUA DOS MOGNOS, QUADRA 84**
JARDIM AURORA, SORRISO - MT

SONDAGEM: **SP-01** PERÍODO
ÍNICIO: **15/09/21**
INCLINAÇÃO: **Vertical** TÉRMINO: **17/09/21**

Profundidade (m)	Profundidade do Revestimento (m)	Profundidade do N.A. (m)	Amostra N.º	Profundidade das Camadas (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	N.º de Golpes para 30 cm de Penetração	Diagrama dos Índices de Penetração (golpes)	K (cm/s)
30 cm Iniciais	30 cm Finais	30 cm iniciais	30 cm finais					
1,00					ARGILA SILTOSA COR: MARROM CONSISTÊNCIA: MEDIA	9	10	
2,00			1			9	7	
3,00			2			8	7	
4,00			3			6	6	
5,00			4			6	6	
6,00			5	5,45	ARGILA SILTOSA COR: MARROM CONSISTÊNCIA: RIJA	13	19	
7,00			6			17	18	
8,00			7	9,45	ARGILA SILTOSA COM PEDREGULHO FINO COR: MARROM CONSISTÊNCIA: RIJA	19	19	
9,00			8	11,45		19	19	
10,00			9		ARGILA SILTOSA COR: VARIEGADA CONSISTÊNCIA: RIJA	28	29	
11,00			10	10,45		32	33	
12,00			11		ARGILA SILTOSA COR: VARIEGADA CONSISTÊNCIA: DURA	20	20	
13,00			12			21	24	
14,00			13			24	25	
15,00			14			25	26	
16,00			15			30	30	
17,00			16			35	37	
18,00			17			45	52	
19,00			18			90	91	
20,00			19					
21,00			20	20,45				
22,00			21					
23,00			22					
24,00			23					
25,00			24					
26,00			25					
27,00			26					

MÉTODO DE ENSAIO: NBR-6484

AMOSTRADOR PADRÃO INTERNACIONAL: D i=1 3/8" De =2"
D. Revestimento = 2 1/2"
Peso Martelo = 65Kg Altura de Queda = 75cm

FOLHA:

L/1

ESCALA:

SEM ESCALA

TÉCNICO:

IVAM

COORDENADAS

S = 12° 32' 55,65"
W = 55° 44' 47,47"
COTA = 0,00 m

APROVADO:

NÍVEL D'ÁGUA

PROFUNDIDADE (m): 14,00
DATA: 17/09/21

HIRAN ANDREAZZA SALES
CREA/MT 7516 D

