



Assunto: **Re: Aquisição de 2 Geradores de 200 kVA - Pregão Eletrônico Prefeitura Municipal de Sorriso - MT - Solicitação de Esclarecimentos**

De: Departamento de Licitação Prefeitura Mun. Sorriso-MT <licitacao@sorriso.mt.gov.br>

Para: Paulo Cesar <engenharia@multidiesel.com.br>

Data: 12/04/2023 14:57

Bom dia,

Quanto aos esclarecimentos solicitados, segue:

O gerador do Centro de Eventos ficará em local fixo.

A infraestrutura civil (abrigado) e cabeamento elétrico será fornecido pela contratante, de acordo com o layout e diagrama de instalação do equipamento vencedor do certame, garantindo assim a ampla concorrência.

O gerador para a Secretaria de Obras, conforme termo de referência será utilizado sobre rodas, de forma itinerante para atender as necessidades do imobiliário municipal, eventos, etc...

O equipamento transportador (caminhão/reboque) será fornecido pela contratante, baseado no layout do equipamento vencedor do certame. A empresa contratada ficará responsável pelo start-up do equipamento, bem como as instruções técnicas de utilização, já que não possuirá local fixo de instalação.

Att

Ramá Algayer Barella

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Prefeitura Municipal de Sorriso/MT

Atenciosamente,

Departamento de Licitação Prefeitura de Sorriso - MT

Tel. 66 3545 4744 ou 66 3545 4745

Em 10/04/2023 10:16, Paulo Cesar escreveu:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO – MT

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023

Os itens deverão ser entregues nos seguintes locais, sendo uma unidade em cada:

a) Centro de Eventos Ari José Riedi, Av. Blumenau, 1451, Rota do Sol;

b) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Rua São José, 2094, Industrial 1ª Etapa.

A respeito do pregão **ELETRÔNICO Nº 025/2023** gostaria de solicitar os seguintes esclarecimentos:

Instalação a) Centro de Eventos Ari José Riedi, Av. Blumenau, 1451, Rota do Sol

O gerador do Centro de Eventos, será instalado em um local fixo ou será fornecida em carreta rodoviária?

Caso seja fornecido em carreta rodoviária quem será o fornecedor da carreta rodoviária a empresa contratada (empresa vencedora da licitação) ou a empresa contratante?

Caso a carreta móvel seja por conta da empresa contratada quais seriam as especificações da carreta rodoviária?

Quem será responsável pela instalação do gerador do centro de eventos a empresa contratada (empresa vencedora da licitação) ou a empresa contratante?

Caso a instalação seja pela empresa contratada (empresa vencedora da licitação), gostaríamos de esclarecer algumas duvidas a respeito da instalação:

- O local de instalação do gerador será ao tempo ou ficará em uma sala abrigada?
- Poderia fornecer o Projeto local em AutoCAD, contendo a sala de entrada de energia, painel da carga e a sala dos gerador (diagrama unifilar, planta de localização)?
- Poderia fornecer Fotos do local da Sala Elétrica de entrada de energia – Que fará a interligação da Sala Elétrica de entrada de energia até o QTA dos Gerador?
- Poderia fornecer Fotos do Painel da Sala Elétrica de entrada de energia – Que fará a interligação da Sala Elétrica de entrada de energia até o QTA dos Gerador?
- Poderia fornecer Fotos ao redor da Sala elétrica de entrada de energia – Que fará a interligação da Sala Elétrica de entrada de energia até o QTA dos Gerador?

- Qual a Distância aproximada da Sala Elétrica de entrada de energia até os gerador - se não houver planta do local?
- Poderia fornecer Fotos do local da Sala Elétrica do Painel da Carga – Que receberá alimentação do QTA dos Gerador?
- Poderia fornecer Fotos ao redor da Sala Elétrica do Painel da Carga – Que receberá alimentação do QTA dos Gerador?
- Qual a Distância aproximada da Sala Elétrica do Painel da Carga até os gerador - se não houver planta do local?
- Poderia fornecer Fotos do local onde ficará localizado o gerador. Fotos do painel que alimentará o gerador e fotos do painel da carga que será alimentado pelos gerador?
- Devemos considerar a infraestrutura (eletroduto, leito ou eletrocalha) para encaminhamento destes cabos ou é existente ? Caso não seja existente, qual o tipo de infraestrutura a ser considerada? Devemos considerar cabos alimentadores entre o painel de alimentação (REDE) e o QTA, entre o QTA e o painel da Carga e entre o gerador e o QTA?

Instalação b) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Rua São José, 2094, Industrial 1ª Etapa.

O gerador do Secretaria Municipal de obras, será instalado em um local fixo ou será fornecida em carreta rodoviária?

Caso seja fornecido em carreta rodoviária quem será o fornecedor da carreta rodoviária a empresa contratada (empresa vencedora da licitação) ou a empresa contratante?

Caso a carreta móvel seja por conta da empresa contratada quais seriam as especificações da carreta rodoviária?

Quem será responsável pela instalação do gerador do Secretaria Municipal de Obras a empresa contratada (empresa vencedora da licitação) ou a empresa contratante?

Caso a instalação seja pela empresa contratada (empresa vencedora da licitação), gostaríamos

de esclarecer algumas duvidas a respeito da instalação:

- O local de instalação do gerador será ao tempo ou ficará em uma sala abrigada?
- Poderia fornecer o Projeto local em AutoCAD, contendo a sala de entrada de energia, painel da carga e a sala do gerador (diagrama unifilar, planta de localização)?
- Poderia fornecer Fotos do local da Sala Elétrica de entrada de energia – Que fará a interligação da Sala Elétrica de entrada de energia até o QTA dos Gerador?
- Poderia fornecer Fotos do Painel da Sala Elétrica de entrada de energia – Que fará a interligação da Sala Elétrica de entrada de energia até o QTA dos Gerador?
- Poderia fornecer Fotos ao redor da Sala elétrica de entrada de energia – Que fará a interligação da Sala Elétrica de entrada de energia até o QTA dos Gerador?
- Qual a Distância aproximada da Sala Elétrica de entrada de energia até os gerador - se não houver planta do local?
- Poderia fornecer Fotos do local da Sala Elétrica do Painel da Carga – Que receberá alimentação do QTA dos Gerador?
- Poderia fornecer Fotos ao redor da Sala Elétrica do Painel da Carga – Que receberá alimentação do QTA dos Gerador?
- Qual a Distância aproximada da Sala Elétrica do Painel da Carga até os gerador - se não houver planta do local?
- Poderia fornecer Fotos do local onde ficará localizado o gerador. Fotos do painel que alimentará o gerador e fotos do painel da carga que será alimentado pelos gerador?
- Devemos considerar a infraestrutura (eletroduto, leito ou eletrocalha) para encaminhamento destes cabos ou é existente ? Caso não seja existente, qual o tipo de infraestrutura a ser considerada? Devemos considerar cabos alimentadores entre o painel de alimentação (REDE) e o QTA, entre o QTA e o painel da Carga e entre o gerador e o QTA?



Paulo Cesar O. Silva

Engenheiro Eletricista

MULTIDIESEL GERADORES

www.multidiesel.com.br

Tel: (21) 2560-6346 Ramal 239

(21) 99941-8975