



SONDA SOLO

SONDAGEM A PERCUSSÃO

Rua Noel Rosa, 230, J. Alvorada- Sorriso/MT
Tel.: (66) 9664-1796

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO

Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

SONDAGEM: **SP-01**

PERÍODO

Obra: **OBRA CIVIL - EQUIPAMENTO COMUNITARIO**

ÍNICIO: **24/08/21**

Local: **AV. ELIAS MACIEL, ESQ. COM AV. NOVE DE MAIO
QUADRA 22, BAIRRO MARIA RAITER, SORRISO - MT**

INCLINAÇÃO: **Vertical**

TÉRMINO: **26/08/21**

Profundidade (m)	Profundidade do Revestimento (m)	Profundidade do N.º do N.º	Amostra N.º	Profundidade das Camadas (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	N.º de Golpes para 30 cm de Penetração	Diagrama dos Índices de Penetração (golpes)	K (cm/s)
						30 cm Iniciais 30 cm Finais	30 cm iniciais 30 cm finais	
1,00					ARGILA SILTOSA COR: MARROM CONSISTÊNCIA: MEDIA	8 7		
2,00			1	2,45		6 6		
3,00			2		ARGILA SILTOSA COR: MARROM CONSISTÊNCIA: MUITO MOLE	3 2		
4,00			3	3,45		5 6		
5,00			4			7 7		
6,00			5		ARGILA SILTOSA COR: MARROM CONSISTÊNCIA: MEDIA	7 7		
7,00			6			7 7		
8,00			7			7 8		
9,00			8			9 10		
10,00			9	9,45		11 12		
11,00			10		ARGILA SILTOSA COR: MARROM CONSISTÊNCIA: RIJA	15 16		
12,00			11	11,45		20 21		
13,00			12		ARGILA SILTOSA COR: MARROM CONSISTÊNCIA: DURA	24 24		
14,00			13			24 24		
15,00			14	14,45		10 11		
16,00			15			10 11		
17,00			16			11 11		
18,00			17			11 11		
19,00			18			9 9		
20,00			19		ARGILA SILTOSA COR: MARROM CONSISTÊNCIA: MEDIA	8 8		
21,00			20			8 8		
22,00			21			8 8		
23,00			22			8 9		
24,00			23			11 11		
25,00			24			11 12		
26,00			25	25,45		14 14		
27,00			26	26,45	ARGILA SILTOSA COM PEDREGULHO FINO COR: MARROM CONSISTENCIA: MEDIA			

MÉTODO DE ENSAIO: NBR-6484

AMOSTRADOR PADRÃO INTERNACIONAL: D i=1 3/8" De =2"
D. Revestimento = 2 1/2"
Peso Martelo = 65Kg Altura de Queda = 75cm

COORDENADAS

S = 12° 35' 15,99"
W = 55° 42' 23,80"
COTA = 0,00 m

NÍVEL D'ÁGUA

PROFUNDIDADE (m) 17,00
DATA: 26/08/21

FOLHA:

/1

ESCALA:

SEM ESCALA

TÉCNICO:

IVAM

APROVADO:

HIRAN ANDREAZZA SALES
CREA/MT 7516 D

