

Bom Dia. Segue abaixo resposta ao questionamento.

Um atestado de piso porcelanato não será aceito, considerando que a metodologia executiva é bastante diferente do piso granilite. Serão aceitos pisos com metodologias executivas semelhantes, como por exemplo pisos polidos, industriais. De forma mais geral, para que entenda-se que não há direcionamento, serão aceitos pisos monolíticos (pisos sem emendas, pisos que não apresentam "juntas", sendo que estas a que nos referimos não são as juntas de dilatação, mas sim juntas como por exemplo as que existem nos pisos cerâmicos e possuem rejunte).

Atenciosamente,

**Camila Diel Bobrzyk**  
Engenheira Civil CREA MT025305  
Secretaria da Cidade  
Prefeitura Municipal de Sorriso

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – MT

Sr. Presidente

Pedimos através deste maiores esclarecimentos quanto ao pedido dos atestados de capacidade técnica, mais precisamente quanto ao item "Execução de Piso Granilite: Área mínima: 1.180,00m<sup>2</sup>".

Ao nosso ver esse item se torna muito **direcional**, pois é um tipo de piso muito específico.

Gostaríamos de saber se poderia ser apresentado um atestado de piso porcelanato, com área superior ao edital, mas com complexidades executivas semelhantes.

Atenciosamente,