

Bom Dia,

Um atestado de "Pavimentação de concreto alisado" poderá ser aceito caso seja o mesmo que piso polido de concreto. Serão aceitos pisos com metodologias executivas semelhantes, como por exemplo pisos polidos, industriais. De forma mais geral, serão aceitos pisos monolíticos, ou seja, um piso cujo revestimento superficial é feito como um bloco único, sem juntas ou emendas. Cabe destacar que estas "juntas" a que nos referimos não são as juntas de dilatação, mas sim juntas como por exemplo as que existem nos pisos cerâmicos, que possuem rejunte). Porém, será avaliado, neste caso, qual é o contexto em que se encaixa o serviço. Entende-se que pavimentação de concreto é um tipo de pavimento, normalmente aplicado em pistas de rolamento, estacionamentos, etc, sendo que os pavimentos de concreto possuem metodologia executiva distinta (produção em grande escala, utilização de equipamentos de grande porte, vibroacabadoras, etc). Logo, caso esta "pavimentação de concreto alisado" seja um tipo de pavimento, e não piso, não poderá ser aceito. Como a denominação do piso apresentada no questionamento não ficou clara, deve-se analisar as questões que acabam de ser citadas e então a partir desta análise concluir se é passível de aceitação ou não.

Atenciosamente,

Camila Diel Bobrzyk

Engenheira Civil CREA MT025305

Secretaria da Cidade

Prefeitura Municipal de Sorriso

On Qua, Out 2, 2019 at 17:39, "Patrícia Odozynski"

<orcamento@basisbrasil.com.br> wrote:

Boa tarde.

Solicito esclarecimento da Concorrência Edital 003/2019 - Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO MORADA DO BOSQUE II EM SORRISO – MT

No item 14.1 - c.1) referente a qualificação técnica, onde se pede "Execução de Piso Granilite" é passível de aceitação piso similar "Pavimentação de Concreto Alisado"?

Agradecemos desde já e aguardamos retorno.

Atenciosamente,

Patricia Odozynski - (48)3027-3909

Setor de Orçamento - Basis Brasil Construção e Gestão de Obra