



QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA						
CONFORME NBR'S: 13.434 - 1, 2 E 3			COR DO SINAL: FOTOLUMINESCENTE			
CÓDIGO	FORMA E PROPORÇÕES DE PROJETO	SÍMBOLOS DE PROJETO	PLACAS	SIGNIFICADO	DIMENSÕES (mm)	DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE (m)
12	[L=200 H=100]	[CÓDIGO H]	[SAÍDA DE EMERGÊNCIA]	SAÍDA DE EMERGÊNCIA Alinhada em coluna indica que nesta direção há uma porta de saída.	ALTURA=150mm	DISTÂNCIA VISIBILIDADE + 10m
13	[L=200 H=100]	[CÓDIGO H]	[SAÍDA DE EMERGÊNCIA]	SAÍDA DE EMERGÊNCIA Alinhada em coluna indica que nesta direção há uma porta de saída.	ALTURA=150mm	DISTÂNCIA VISIBILIDADE + 10m
17	[L=200 H=100]	[CÓDIGO H]	[SAÍDA DE EMERGÊNCIA]	SAÍDA DE EMERGÊNCIA Deve ser afixada sobre a porta que dá acesso a uma área livre	ALTURA=150mm	DISTÂNCIA VISIBILIDADE + 10m
16	[L=200 H=100]	[CÓDIGO H]	[SAÍDA DE EMERGÊNCIA]	ESCALADA DE EMERGÊNCIA Indica que após descer uma escada haverá uma saída.	ALTURA=150mm	DISTÂNCIA VISIBILIDADE + 10m
29A	[L=200 H=100]	[CÓDIGO H]	[APERTE E EMPURRE]	DISTRIBUIÇÃO DE ARMÁRIOS DA PRATA CORTA TIPO PARA BARRA ANTI-PÂNICO	ALTURA=150mm	DISTÂNCIA VISIBILIDADE + 10m
23	[L=100 H=100]	[CÓDIGO E]	[EXTINTOR DE INCÊNDIO]	EXTINTOR DE INCÊNDIO	LARGURA=120mm	DISTÂNCIA VISIBILIDADE + 10m

LEGENDA - INCÊNDIO

[Iluminação de Emergência - Aclaramento]	Iluminação de Emergência - Aclaramento.
[Iluminação de Emergência - Balizamento]	Iluminação de Emergência - Balizamento.
[Extintor de Água Pressurizada - AP 10 L]	Extintor de Água Pressurizada - AP 10 L
[Extintor de Pó Químico Seco - PQS 6,0kg]	Extintor de Pó Químico Seco - PQS 6,0kg
[Extintor de Gás Carbônico - CO ₂ 6,0 Kg]	Extintor de Gás Carbônico - CO ₂ 6,0 Kg
[Iluminação de Emergência - Aclaramento. TIPO FAROL]	Iluminação de Emergência - Aclaramento. TIPO FAROL

CARIMBOS:

Prefeitura Municipal de Sorriso
ESTADO DE MATO GROSSO
Gestão 2017/2020

PROJETO:

PROJETO INCÊNDIO

DETALHES:

Farmácia Cidadã Central

Planta Incêndio

<p>OBRA: AMPLIAÇÃO - Farmácia Central</p>	<p>FOLHA:</p>
<p>LOCAL:</p>	unica

<p>AUTOR DO PROJETO:</p> <p style="text-align: center;">Marcelo Antonio de Oliveira <small>Eng. Sanitarista/Seg. do Trabalho crea-MT: 09766/d</small></p>	<p>VISTO:</p> <p style="text-align: center;">EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA <small>SECRETARIO DA CIDADE</small></p>
---	--

<p>ÁREAS:</p>	<p>PROPRIETÁRIO:</p> <p style="text-align: center;">Prefeitura Municipal de Sorriso <small>CNP.J: 03.239.076/0001-62</small></p>
---------------	---

<p>DATA:</p> <p style="text-align: center;">Março / 2019</p>	<p>ESCALA:</p> <p style="text-align: center;">INDICADAS</p>	<p>ARQUIVO:</p>
---	--	-----------------

5 Planta de Incêndio
Esc.: 1/50