



LEGENDA - INCÊNDIO	
	Iluminação de Emergência - Acclaramento.
	Iluminação de Emergência - Balizamento.
	Extintor de Água Pressurizada - AP 10 L
	Extintor de Pó Químico Seco - PQS 6,0kg
	Extintor de Gás Carbônico - CO ₂ 6,0 Kg
	Iluminação de Emergência - Acclaramento. TIPO FAROL

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA					
CONFORME NBR 13.434 - 1.2 E 3			COR DO SÍMBOLO POTENCIALIZANTE		
CODIGO	FORMA DE SINALIZAÇÃO	PLACAS	SIGNIFICADO	ESPESOR (mm)	DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE (m)
12			SÁDIA DE EMERGÊNCIA. Indica a direção em relação a uma porta de saída.	40x40/18mm	distância visibilidade = 15m
13			SÁDIA DE EMERGÊNCIA. Indica que não deve ser usado para bloquear a saída.	40x40/18mm	distância visibilidade = 15m
17			SÁDIA DE EMERGÊNCIA. Deve ser elevada sobre a porta que dá acesso a uma área livre.	40x40/18mm	distância visibilidade = 15m
16			ESCALADA DE EMERGÊNCIA. Indica que após descer uma escada deverá usar saída.	40x40/18mm	distância visibilidade = 15m
29a			FECHADURA DE EMERGÊNCIA. Indica que após descer uma escada deverá usar saída.	40x40/18mm	distância visibilidade = 15m
23			EXTINTOR DE INCÊNDIO	40x40/22mm	distância visibilidade = 15m

Prefeitura Municipal de Sorriso
ESTADO DE MATO GROSSO
Gestão 2017/2020

PROJETO:
COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO

DETALHES:
Planta baixa e detalhes

Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA ABATEDOURO DE AVES
Local: BR 163, KM 774 - SORRISO DIREÇÃO SINOP/MT
ASSENTAMENTO PORANGA - SORRISO/MT

AUTOR DO PROJETO:
Marcelo Antonio de Oliveira
Engenheiro Sanitário / Segurança do Trabalho
CREA-MT: 027665/DMT

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal de Sorriso
CNPJ: 03.239.076/0001-62

DATA: **ABRIL / 2019** ESCALA: **1:50** DESENHO: **Marcelo** ARQUIVO:

FOLHA: **01/01**