

9.2 CENTRAL DE GLP

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 26 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

CENTRAL			
Quantidade de recipientes		4	
Capacidade volumétrica individual		45kg	
Capacidade volumétrica total		0,432M³	
Distâncias (recipientes)	Divisa de propriedades		0,00M
	Entre recipientes		0,40M
	Aberturas abaixo da descarga da válvula de segurança		-
	Fontes de ignição		-
	Portas e janelas		PORTA DE ACESSO 1,50X1,90M
	Produtos tóxicos, perigosos, inflamáveis e chama aberta		-
	Materiais combustíveis		-
	Estocagem de oxigênio		-
	Estocagem de hidrogênio		-
	Redes elétricas		Nível de tensão -
		Distância -	
Parede	Tempo de resistência		2H
	Altura		1,80M
	Distância do recipiente		0,30M
	Comprimento		2,15M
Quantidade e capacidade dos extintores		1/20B:C	

MARIANE BARBOSA DÁRIO
ENG. CIVIL
CREA 2614000159